

Explosionsschutzdokument

Bereich/Gefahrstoff	Zone	Verhinderung von expl. Atmosphären	Beseitigung von Zündquellen	Unterweisung/Bemerkung
Güllelager: im Güllekeller im Güllekanal in der Güllegrube oberhalb von Öffnungen (z.B. Spaltenboden) Gefahrstoff: Methan-Sauerstoff- Gemisch	1	<input type="checkbox"/> Lüftungsmaßnahmen z.B. Unterflurabsaugung <input type="checkbox"/> Gasverschluss Grube-Kanal z.B. Schieber verschließen <input type="checkbox"/> _____ <input type="checkbox"/> _____ <input type="checkbox"/> _____ <input type="checkbox"/> _____ <input type="checkbox"/> nicht möglich _____	<input type="checkbox"/> es sind keine ortsfesten Elektroinstallationen vorhanden bzw. werden keine elektrische Arbeits/Betriebsmittel verwendet oder ortsfeste Elektro- installationen und elektrische Arbeits/Betriebs- mittel sind ex-geschützt <input type="checkbox"/> _____ <input type="checkbox"/> _____ <input type="checkbox"/> _____ <input type="checkbox"/> _____	<ul style="list-style-type: none"> • Rauchen und Hantieren mit offenen Licht und Feuer ist verboten (z.B. Schweißen, Schneiden, Schleifen, etc.) • Heißarbeiten dürfen erst nach Sicherstellung einer nicht explosionsfähigen Atmosphäre durchgeführt werden (z.B. durch Absaugen, mit Wasser befüllen, etc.) • nur ordnungsgemäß instand gesetzte Maschinen/Geräte verwenden • regelmäßige Kontrolle von Maschinenteilen die heißlaufen können • Warnhinweise anbringen <input type="checkbox"/> _____